

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
1	Котельная №1 ул.Третьяковская, 14-а	Котельная сетевой	80	1Д315-71	1995	315	75	71	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	80	1Д500-63а	1995	450	132	53	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	40	1Д500-63а	2016	450	110	53	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	50	К20/30	2016	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	50	К20/30	2016	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	10	К20/30	2021	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	80	К20/30	1995	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий (малый круг)	80	К45/30	1995	45	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий (малый круг)	80	К80-50-200	1995	50	11	50	1	Отсутствует
2	Котельная №17 ул.Свободы, 207-а	Котельная сетевой	50	1Д320-50-1500	2006	320	55	50	1	Имеется
		Котельная сетевой	100	1Д315-50Б	2016	220	45	36	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	70	ВК5-24-У2-11-1500	2006	18	11	24	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	40	Wilo 32/105-0.75/2	2017	17	0,75	3,9	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий (малый круг)	80	1К20/30	1999	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий (малый круг)	60	К45/30	2011	45	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К8/18	2006	8	1,5	18	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	ВК2-26У2-4-1500	2005	3,6	4	26	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
3	Котельная №29 ул.Советская, 13-а	Котельная сетевой	80	Д200-36-37	1997	200	37	36	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	60	К150-125-315-С	2014	200	30	32	1	Имеется
		Котельная Подпиточный насос	80	К20/30	1997	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К20/30	1997	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	60	1К20/30	2011	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	К20/30	1997	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	40	КМ80-65-160с	2016	50	7,5	32	1	Отсутствует
4	Котельная №19 ул.Советская, 31-а	Котельная сетевой	70	ЦНЛ 32/100	2002	12,5	2,2	16,5	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	70	ЦНЛ 32/100	2002	12,5	2,2	16,5	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	60	ЦНЛ 32/90	2002	8	1,5	12	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	60	МНТЦ	2002	8	1,5	12	1	Отсутствует
5	Котельная №5 ул.Гоголевская, 14-б	Котельная сетевой	40	КМ100-80-160с	2016	100	15	32	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	80	Д200-36	1994	200	30	36	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	80	К8/18	1994	8	1,5	18	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	80	К8/18	1994	8	1,5	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	К45/30	1994	45	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	60	К20/30	2016	20	2,2	30	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Насос внутреннего контура	60	K20/30	2016	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Сетевой (летний)	70	K20/30	1994	20	5,5	30	1	Отсутствует
6	Котельная №6 ул.Рубежная, 24-б	Котельная сетевой	80	Д200-36	1998	200	30	36	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	50	KM80-65-160с	2016	50	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	80	K100-65-200a	1998	90	15	40	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	80	K20/30	1998	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	10	1K8/18	2021	8	1,2	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС (внешний контур)	60	DAV BPH 120/280-50T	1998	31	0,9	12	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	60	ЦНЛ 50/125	1998	21	1,5	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	10	DAV KP38/18T	2020	2	0,8	54	1	Отсутствует
7	Котельная №15 пер.Куйбышева, 3	Котельная сетевой	70	DAV DPH-180/340.65T	2007	54	0,34	18	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	70	DAV DPH-180/340.65T	2007	54	0,34	18	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	10	DAV DPH-120/250.40T	2021	15	0,25	12	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	5	DAV DPH-120/250.40T	2021	15	0,25	12	1	Отсутствует
8	Котельная пос.Водострой	Котельная сетевой	70	DAV K25/1200T	2007	61	9,2	33	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	70	DAV K25/1200T	2007	61	9,2	33	1	Отсутствует
		Котельная Насос городской воды	70	Wilо TYR PB-201EA	2007	3,9	0,34	15	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Насос котловой	80	DAB BPH150/340.65T	2007	21	1,4	13	1	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	80	DAB BPH150/340.65T	2007	21	1,4	13	1	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	15	DAB KP38/18T	2019	1	0,6	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	80	DAB KPS30/16M	2007	1	0,3	20	1	Отсутствует
		Котельная Насос внешнего контура	10	DAB KP38/18T	2020	1	0,6	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос внешнего контура	80	DAB KP38/18T	2007	1	0,6	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос внутреннего контура	80	DAB KP38/18T	2007	1	0,6	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос внутреннего контура	80	DAB KPS30/16M	2007	1	0,6	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	DAB CP40/3500T	2007	4	2,2	35	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	DAB CP40/3500T	2007	4	2,2	35	1	Отсутствует
9	Котельная ул. 40 лет Октября, 43	Котельная Насос ГВС	80	ЦМЛ 80/205-11/2	2014	46	11	44	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	ЦМЛ 80/205-11/2	2014	46	11	44	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий	70	DFG 100-200A/4/4	2010	60	4	11	1	Имеется
		Котельная Насос ГВС греющий	70	DFG 100-200A/4/4	2010	60	4	11	1	Имеется
		Котельная Насос сетевой	70	DFW 150-200(I)A/2/30-ПС	2010	150	30	44	4	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	70	DFG 100-200 A/4/4	2010	80	4	11	1	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	70	DFG 200-200 A/4/7,5-ПС	2010	172	7,5	11	2	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Насос внутреннего контура	70	DFCLF 2-70 ПС	2010	2	0,75	50	2	Отсутствует
		Котельная Насос внешнего контура	70	DFCLF 4-60 ПС	2010	3,5	1,1	45	1	Имеется
		Котельная Насос внешнего контура	70	DFCLF 4-60 ПС	2010	3,5	1,1	45	1	Имеется
		Котельная Подпиточный насос тепловой сети	70	ЦНСГА-4-40	2010	4	1,5	40	1	Имеется
10	Котельная ул. 40 лет Октября, 321	Котельная сетевой	60	DAB NKP-G 100-200	2012	225	37	40	3	Имеется
		Котельная Насос котловой	70	DAB CM 150-1600	2012	180	11	14	3	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	80	DAB CM 100-1320	2012	90	4	13	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС греющий	80	DAB DCM 100-1450T	2012	120	4	6,5	1	Имеется
		Котельная Насос ГВС	70	DAB CP-G 100-5600	2012	125	37	55	2	Имеется
		Котельная Насос внешнего контура	60	DAB NKV 10/5T	2012	10	2,2	33	2	Имеется
		Котельная Насос внутреннего контура	60	DAB KVC 35/30T	2012	1	0,45	38	2	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	60	DAB KVC 25/120T	2012	10	1	17	2	Отсутствует
11	Котельная №10 ул.Матросовская, 79-а	Котельная сетевой	50	KM50-32-125с	2017	10	2,2	16	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	70	K20/30	2006	20	4	30	1	Отсутствует
12	Котельная №18 пер.Пушкинский, 8-б	Котельная сетевой	70	K80-50-200	1999	50	15	50	2	Отсутствует
		Котельная Сетевой (летний)	70	K20/30	1999	20	5,5	30	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	K20/30	1999	20	4	30	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Подпиточный насос	70	К8/18	1999	8	2,5	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	60	ЦНЛ 25/100-0,55/2	2016	10	0,55	10,5	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	70	К20/30	1999	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	60	КМ80-65-160с	2017	45	7,5	28	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	60	К20/30	2016	20	4	30	1	Отсутствует
13	Котельная №21 пер.Пушкинский, 86-б	Котельная сетевой	70	К20/30	2003	20	4	30	2	Отсутствует
14	Котельная №27 ул.Дзержинского, 11-б	Котельная сетевой	50	Wilо 32/85-0,37/2	2017	3,9	0,37	11,2	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	70	К20/30	2002	20	3	30	1	Отсутствует
15	Котельная №30 с.Чигорак, ул.Красная Заря, 11	Котельная сетевой	70	К20/30	1997	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	50	ЦНЛ 32/90-0,75/2	2018	8	0,75	12	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К8/18	1997	8	2,2	18	2	Отсутствует
16	Котельная №31 с.Чигорак, ул.Центральная, 10-а	Котельная сетевой	70	К20/30	2002	20	4	30	2	Отсутствует
		Котельная сетевой	80	К80-50-200	1997	50	15	50	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К8/18	2002	8	2,2	18	2	Отсутствует
17	Котельная ул.Бланская, 69	Котельная сетевой	10	Д315-50а-УХЛЗ1	2019	300	55	42	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	80	Д320-70	1986	320	55	70	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная сетевой	80	Д320-70	1986	320	75	70	1	Имеется
		Котельная Насос ГВС	50	1К80-65-160	2017	50	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	К45/30	1986	45	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	80	К45/30	1986	45	7,5	32	2	Отсутствует
		Котельная Насос внутреннего контура	80	К80-65-160	1986	50	7,5	32	1	Отсутствует
18	Котельная №2 ул.Чкалова, 16-б	Котельная сетевой	40	КМ80-65-160с	2017	45	7,5	28	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	10	КМ80-65-160с	2021	50	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная рециркуляции	70	ЦНЛ-32/100-1,2/2	2003	12,5	2,2	16,5	1	Отсутствует
		Котельная Насос исходной воды	70	Grundfos CR5-4	2003	5,8	0,55	19,4	2	Отсутствует
19	Котельная №23 ул.Третьяковская, 39-в	Котельная сетевой	60	К100-65-200	2007	100	30	50	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	60	К100-65-200a	2006	90	18,5	40	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	10	К8/18-1М	2021	8	2,2	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	70	К8/18	2000	8	2,2	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	70	КМ65-50-160	2003	25	5,5	32	1	Отсутствует
20	Котельная №26 ул.Чкалова, 26-б	Котельная сетевой	70	Д200-36	1998	200	37	36	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	50	1К100-65-200	2017	100	22	50	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	70	DAB CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	1998	66	7,5	41	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Насос ГВС	80	К80-65-160с	1998	50	7,5	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	60	КМ80-50-200УХ4	2016	100	15	32	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К20/30	1998	20	4	30	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	70	К8/18	1998	8	2,2	18	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	50	DAB CP-G 65-4100/A/BAQE/7,5	2016	50	7,5	35	1	Отсутствует
21	Котельная ул.Советская, 82-а	Котельная сетевой	60	DAB NKP-G65-200/219/A/BAQE/1/30/2	2008	130	30	60	5	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	60	DAB CM-150-1600/A/BAQE/11	2008	129	11	15	3	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	60	DAB CM-80-1530/A/BAQE/3	2008	45	4	15	1	Отсутствует
		Котельная Насос подпитки внутреннего контура	60	DAB KVC 35/30T	2008	1	0,64	40	2	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	70	DAB K28/500T	2008	31	4,6	25	1	Имеется
		Котельная Насос ГВС	70	DAB K28/500T	2008	31	4,6	25	1	Отсутствует
		Котельная Насос сырой воды	60	DAB KV 10/4T	2008	9	1,9	28	2	Отсутствует
		Котельная Насос жидкого топлива	5	PGA NOCCHI 60/40T	2008	60	0,9	40	2	Отсутствует
22	Котельная №4 ул.Бланская, 109-б	Котельная сетевой	20	СЭ 800-100	2000	800	315	100	1	Отсутствует
		Котельная сетевой	50	СЭ 800-100	2006	800	250	100	1	Имеется
		Котельная сетевой	70	1Д800-56	2002	800	200	56	1	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
		Котельная Насос малого круга	70	Д200-36	1998	200	37	36	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	60	К100-80-160с	2016	100	15	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос малого круга	60	К100-80-160	2017	100	15	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	80	К100-65-200а	2009	100	18,5	65	1	Имеется
		Котельная Насос ГВС	80	К90/55	2000	90	18,5	55	1	Имеется
		Котельная Подпиточный насос	80	2К6	1969	30	7,5	24	1	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	80	3К9	1969	54	7,5	38	1	Отсутствует
		Котельная Химический насос	90	X50-32-125	1985	50	4	32	1	Отсутствует
		Котельная Химический насос	50	X50-32-125	2001	50	4	32	1	Отсутствует
		Котельная Насос повысительный ХВО (подпитка сырой воды)	70	К100-80-160а	1998	100	11	80	1	Отсутствует
		Котельная Насос питательный	90	ЦНГС	1969	38	15	132	1	Отсутствует
		Котельная Насос для откачки воды с мазутки)	90	4К6	1969	90	11	87	1	Отсутствует
		23	Котельная №14 пер.Гражданский, 24-д	Котельная сетевой	70	К80-50-200	1998	50	15	50
Котельная сетевой	70			К45/30	2006	45	7,5	32	1	Отсутствует
Котельная сетевой	20			КМ65-50-160ас	2018	20	4	25	1	Отсутствует
Котельная Насос сырой воды	70			К8/18	2000	8	1,5	18	2	Отсутствует

№ п/п	Зона источника теплоснабжения	Место установки (кот-я, ЦТП, ПНС)	Хар-ка насосного оборудования							
			Износ оборудования (%)	Марка	Год ввода в эксплуатацию	Расход, м3/ч	Мощность, кВт	Давление (напор) м вод.ст.	Кол-во	Наличие преобразователя частоты
24	Котельная ул.Чкалова, 1-е	Котельная сетевой	10	Wilo IL 80/160-11/2	2019	80	11	31	2	Отсутствует
		Котельная Насос ГВС	10	WILO HELIX V605-1/16/E/S/400-50	2019	6	1,1	44	2	Отсутствует
		Котельная Насос котловой	10	Wilo-CronoLine IL 50/130-3/2	2019	32	3	20	3	Отсутствует
		Котельная Насос повысительный	10	Lowara 3SV07F007T/D	2019	4	0,75	45	2	Отсутствует
		Котельная Подпиточный насос	10	Lowara 1SV06F003T	2019	2	0,37	30	2	Отсутствует